

Legionellenbefunde an Anlagen in der Überwachungszuständigkeit der Unteren Immissionsschutzbehörde im Stadtgebiet Köln

Art und Bezeichnung der Anlage	Befund Koloniebildende Einheiten Legionellen KBE _{LEG} / 100 ml	Legionellen-art / Sero-gruppe (SG), soweit bestimmt	Datum Probenahme/ Datum Befund	Erstmaßnahmen	Weitere Maßnahmen	Ergebnisse Nachbeprobung KBE _{LEG} / 100 ml
Verdunstungskühlwanlage An der Rechtschule 4 50667 Köln	16000	Legionella ssp.	PN: 27.02.2020 Befund: 09.03.2020	Stoßdosierung mit Biozid zur Desinfektion	Überprüfung der Steuerung und Regelung der Kältemaschinen	Nachbeprobung: 25.03.2020 <5
Verdunstungskühlwanlage Leonhard-Tietz-Str. 1 50676 Köln	50000	Legionella ssp.	PN:13.03.2020 Befund: 31.03.2020	Bioziddosierung erhöht, Spülzeiten verlängert	Dosierung nochmals angepasst	Nachbeprobung 15.04.2020 501

Hinweis: Tabelle enthält die Befunde der letzten drei Monate