

Umweltinspektionsbericht

Firma:	ISS Communication Services GmbH Theodorstr. 178, 40472 Düsseldorf
Standort:	Venloer Str. 156, 50672 Köln
Anlage:	Nasse Rückkühlwerke
Ziffer gemäß 4. Bundesimmissionsschutzverordnung	nicht zutreffend
Aktenzeichen:	5.017_1-2338_A04_120_2022A
Aufwand der Umweltinspektion:	insgesamt 10 Stunden
Zeitraum der Umweltinspektion:	Februar bis Juni 2022
Datum des letzten Ortstermins, der im Rahmen der medienübergreifenden Umweltinspektion durchgeführt worden ist:	14.03.2022 (09:00 – 11:00 vor Ort)
Datum des Abschlusses der medienübergreifenden Umweltinspektion	13.06.2022
Zuständige Überwachungsbehörde:	Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; Abteilung Untere Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (IWA) als kommunale Umweltbehörde
Weitere beteiligte Behörden:	keine
Inspektion angemeldet?	Ja

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmäßig folgende Aspekte überprüft:

- Überprüfung, ob der Betrieb / die Anlagenteile hinsichtlich der allgemeinen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Auflagen der bisher erteilten Genehmigungen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz betrieben wird.
- Betriebseinheit: Verdunstungskühllanlagen
- Übereinstimmung mit den Anforderungen der 42. BImSchV

B) Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)

Genehmigungsbescheide:

- Bescheid vom 05.10.2016 Az.: 572/56_5.017_1-2338_203_2016A

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach 42. BImSchV überprüft

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	keine Selbstüberwachung des eingeleiteten Abwassers aus der Kreislaufführung
Mängel behoben:	28.04.2022
erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	

Kurze allgemeinverständliche Beschreibung der festgestellten Mängel
Gemäß Genehmigung der Indirekteinleitung hat der Betreiber regelmäßig sein Abwasser vor Einleitung in die Kanalisation auf bestimmte Parameter untersuchen zu lassen. Der Auftrag dazu wurde nun erteilt.

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben

Anlage - Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.